

Dachowski - GZK

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**



www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski  
sekretariat@psse-ostrow.pl  
/psse-ostrowwlp/SkrytkaESP  
higiena.komunalna@psse-ostrow.p

Plac Stefana Rowińskiego 3  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
NIP 6221051625  
REGON 000300989  
BDO: 000179595

**ON-HK..903.2.52.2021**

**Ostrów Wielkopolski, dnia**

**Gmina Sieroszewice - Gminny Zakład Komunalny  
ul. Ostrowska 65  
63 – 405 Sieroszewice**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2021r. poz. 2028), § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim

**stwierdza**

**w zbadanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi,  
produkowanej i dystrybuowanej przez wodociąg Namysłaki zaopatrujący w wodę  
miejscowości Namysłaki, Masanów, Wielowieś, Sławin, Ołobok.**

### **UZASADNIENIE**

W dniach 12.10.2021r. i 19.10.2021r. w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej pobrano próby wody z **wodociągu publicznego w Namysłakach** zaopatrującego w wodę miejscowości **Namysłaki, Masanów, Wielowieś, Sławin, Ołobok.**

Próby wody pobrano zgodnie z uzgodnieniami z następujących punktów: SUW UN p.d.s., sieć UN: Przedszkole ul. Słoneczna 7, ul. Grabowska 2, ul. Słoneczna 21 Wielowieś.

Gmina Sieroszewice - Gminny Zakład Komunalny będąc odpowiedzialnym za jakość wody produkowanej i dystrybuowanej przez **wodociąg Namysłaki** zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowie Wielkopolskim wyniki analiz wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Na podstawie sprawozdań z badań przedłożonych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz sprawozdań z kontroli urzędowej:  
Sprawozdania z kontroli wewnętrznej:

- 54/10/21/J/109/W z dnia 26.10.2021r.

- 54/10/21/J/108/W z dnia 26.10.2021r.

Sprawozdania z kontroli urzędowej:

- HKL/N-1362/2021 z dnia 15.10.2021r.
- HKL/N-1363/2021 z dnia 15.10.2021r.

Próby wody zbadano w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim w zbadanych próbkach nie stwierdził przekroczeń w zakresie wykonanych analiz.

W związku z powyższym woda produkowana i dystrybuowana przez **wodociąg Namysłaki** dla danej strefy zaopatrzenia **spełnia** w badanym zakresie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim w myśl § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) orzekł jak w sentencji.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

*D. Otwiaska - Rak*

mgr Donata Otwiaska-Rak  
Kierownik Sekcji  
Higieny Komunalnej

Otrzymuje:

1. Gmina Sieroszewice - Gminny Zakład Komunalny  
ul. Ostrowska 65  
63 - 405 Sieroszewice


Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sieroszewice  
ul. Ostrowska 65  
63 - 405 Sieroszewice
2. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego  
Al. Powstańców Wielkopolskich 16  
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
3. a/a.

M.P.

p DACHOŃSKI

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM



www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski  
sekretariat@psse-ostrow.pl  
/psse-ostrowwlkp/SkrytkaESP  
higiena.komunalna@psse-ostrow.pl

Plac Stefana Rowińskiego 3  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
NIP 6221051625  
REGON 000300989  
BDO: 000179595

ON-HK.903.2.54.2021

Ostrów Wielkopolski, dnia

**Gmina Sieroszewice**  
**Gminny Zakład Komunalny**  
**ul. Ostrowska 65**  
**63 – 405 Sieroszewice**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim

**stwierdza**  
**w zbadanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi,**  
**produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Biernacice zaopatrujący**  
**w wodę miejscowości Biernacice, Zamość, Kania, Raduchów.**

### UZASADNIENIE

W dniach 05.10.2021r. i 19.10.2021r. w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej pobrano próby wody z **wodociągu publicznego Biernacice** zaopatrującego w wodę miejscowości **Biernacice, Zamość, Kania, Raduchów**.

Gmina Sieroszewice - Gminny Zakład Komunalny będąc odpowiedzialnym za jakość wody produkowanej i dystrybuowanej przez **wodociąg Biernacice** zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowie Wielkopolskim wyniki analiz wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Próby wody pobrano zgodnie z uzgodnieniami z następujących punktów: sieć UN: Zamość 2, Zamość 1A, Zamość 14 oraz Zamość 89.

Na podstawie sprawozdań z badań przedłożonych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz sprawozdań z kontroli urzędowej:

Sprawozdania z kontroli wewnętrznej:

- 54/10/21/J/105/W z dnia 26.10.2021r.
- 54/02/21/J/106/W z dnia 26.10.2021r.

Sprawozdania z kontroli urzędowej:

- HKL/N-1334/2021 z dnia 08.10.2021r.
- HKL/N-1335/2021 z dnia 08.10.2021r.

Próby wody zbadano w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim w zbadanych próbkach nie stwierdził przekroczeń w zakresie wykonanych analiz.

W związku z powyższym woda produkowana i dystrybuowana przez wodociąg Biernacice dla danej strefy zaopatrzenia spełnia w badanym zakresie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim w myśl § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) orzekł jak w sentencji.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
*D. Otwiaska - Rak*  
mgr Donata Otwiaska-Rak  
Kierownik Sekcji  
Higieny Komunalnej

Otrzymuje:

1. Gmina Sieroszewice - Gminny Zakład Komunalny  
ul. Ostrowska 65  
63 - 405 Sieroszewice


Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sieroszewice  
ul. Ostrowska 65  
63 - 405 Sieroszewice
2. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego  
Al. Powstańców Wielkopolskich 16  
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
3. a/a.

M.P.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

J. DROCHOWSKI



www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski  
sekretariat@psse-ostrow.pl  
/psse-ostrowwlp/SkrytkaESP  
higiena.komunalna@psse-ostrow.p

Plac Stefana Rowińskiego 3  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
NIP 6221051625  
REGON 000300989  
BDO: 000179595

ON-HK.903.2.56.2021

Ostrów Wielkopolski, dnia

Gmina Sieroszewice  
Gminny Zakład Komunalny  
ul. Ostrowska 65  
63 – 405 Sieroszewice

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim

stwierdza

w zbadanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi,  
produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Strzyżew zaopatrujący w wodę  
miejscowości Strzyżew, Biskupice Zabaryczne.

### UZASADNIENIE

W dniach 05.10.2021r. oraz 19.10.2021r. w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej pobrano próby wody z wodociągu publicznego w Strzyżewie zaopatrującego w wodę miejscowości **Strzyżew, Biskupice Zabaryczne**.

Próby wody pobrano zgodnie z uzgodnieniami na sieci UN: Kolonia 72, Kolonia 4, Kolonia 118.

Gmina Sieroszewice- Gminny Zakład Komunalny będąc odpowiedzialnym za jakość wody produkowanej i dystrybuowanej przez **wodociąg Strzyżew** zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazała Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowie Wielkopolskim wyniki analiz wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Na podstawie sprawozdań z badań przedłożonych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz sprawozdań z kontroli urzędowej:

Sprawozdania z kontroli wewnętrznej:

54/10/21/J/112/W z dnia 26.10.2021r.

54/10/21/J/111/W z dnia 26.10.2021r.

Sprawozdania z kontroli urzędowej:

HKL/N-1333/2021 z dnia 08.10.2021r.

HKL/N-1332/2021 z dnia 08.10.2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim w zbadanych próbkach nie stwierdził przekroczeń w zakresie wykonanych analiz.

Próby wody zbadano w zakresie monitoringu A.

W związku z powyższym woda produkowana i dystrybuowana przez **wodociąg Strzyżew** w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim w myśl § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) orzekł jak w sentencji.

Otrzymuje:

1. Gmina Sieroszewice  
Gminny Zakład Komunalny  
ul. Ostrowska 65  
63 - 405 Sieroszewice

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sieroszewice  
ul. Ostrowska 65  
63 – 405 Sieroszewice
2. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego  
Al. Powstańców Wielkopolskich 16  
63 – 400 Ostrów Wielkopolski
3. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

*D. Otwiaska - Rak*

**mgr Donata Otwiaska-Rak**  
Kierownik Sekcji  
Higieny Komunalnej

M.P.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski  
sekretariat@psse-ostrow.pl  
/psse-ostrowwkp/SkrytkaESP  
higiena.komunalna@psse-ostrow.pl

Urząd Gminy Sieroszewice  
WPLYNEŁO DNIA  
13-01-2022  
Nr 246 zat.

Plac Stefana Rowińskiego 3  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
NIP 6221051625  
REGON 000300989  
BDO: 000179595

p. DIACHOWSKI / f

ON-HK.903.2.2022

Ostrów Wielkopolski, dnia 12.01.2022

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia**  
**Wodociąg publiczny Sieroszewice**  
**za rok 2021**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028) § 22.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach:

**23.02.2021r.**

- sieć UN: Gminny Zakład Komunalny, ul. Ostrowska 65, Sieroszewice – nr sprawozdania 50/02/21/B/116/W
- sieć UN: ul. Szkolna 9, Sieroszewice – nr sprawozdania 50/02/21/B/117/W
- sieć UN: Cukiernia, ul. Ostrowska 63, Sieroszewice – nr sprawozdań HKL/N-208/2021, N/321/2021/LB-WG/PCH/,N/321/2021/LB-AS/PGC/

**11.05.2021r.**

- SUW UN p.d.s. - nr sprawozdania HKL/N-549/2021
- sieć UN: Urząd Gminy ul. Ostrowska 65, Sieroszewice – nr sprawozdania HKL/N-548/2021

**07.06.2021r.**

- SUW UN p.d.s. - nr sprawozdania 11/06/21/F/023/W; SB/63883/06/2021; SB/61572/06/2020

**12.10.2021r.**

- sieć UN: Cukiernia, ul. Ostrowska 63, Sieroszewice – nr sprawozdania HKL/N-1361/2021
- sieć UN: Urząd Gminy ul. Ostrowska 65, Sieroszewice – nr sprawozdań HKL/N-1360/2021

**19.10.2021r.**

- sieć UN: Szkoła Podstawowa, ul. Grabowska 2, Wielowieś – nr sprawozdania 54/10/21/J/108/W
- sieć UN: ul. Słoneczna 21, Wielowieś – nr sprawozdania 54/10/21/J/109/W

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim ocenia wodę z wodociągu publicznego **Sieroszewice** w skali **roku 2021** jako *przydatną do spożycia*, ponieważ spełnia (w badanym zakresie) wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz.2294).

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), prezydent, wójt, burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

D. Otwiaska-Rak

mgr Donata Otwiaska-Rak  
Kierownik Sekcji  
Higieny Komunalnej

Otrzymują:

1. Gmina Sieroszewice - Gminny Zakład Komunalny  
ul. Ostrowska 65  
63 – 405 Sieroszewice

Do wiadomości:


1. Wójt Gminy Sieroszewice  
ul. Ostrowska 65  
63 – 405 Sieroszewice
2. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego  
Al. Powstańców Wielkopolskich 16  
63 – 400 Ostrów Wielkopolski
3. a/a

M.P.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski  
sekretariat@psse-ostrow.pl  
/psse-ostrowwlp/SkrytkaESP  
higiena.komunalna@psse-ostrow.pl



Plac Stefana Rowińskiego 3  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
NIP 6221051625  
REGON 000300989  
BDO: 000179595

ON-HK.903.1.2022

Ostrów Wielkopolski, dnia 12. 01. 2022

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia**  
**Wodociąg publiczny Psary**  
**za rok 2021**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) § 22.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach:

**23.02.2021r.**

- sieć UN ul. Kaliska 3, Rososzycy – nr sprawozdania 50/02/21/B/118/W
- sieć UN ul. Kaliska 7, Psary – nr sprawozdania 50/02/21/B/119/W
- sieć UN Szkoła Podstawowa w Rososzycy nr sprawozdań z badań HKL/N-209/2021, N/322/2021/LB-AS/PGC,PLC/,N/322/2021/LB-WG/PCH/

**11.05.2021r.**

- SUW UN p.d.s. – nr sprawozdania HKL/N-550/2021
- sieć UN Dom Pomocy Społecznej - nr sprawozdania HKL/N-551/2021

**07.06.2021r.**

- SUW UN p.d.s. – nr sprawozdań 11/06/21/F/024/W, SB/63886/06/2021

**22.06.2021r.**

- SUW UN p.d.s. – nr sprawozdania 62/06/21/F/115/W
- sieć UN Dom Pomocy Społecznej - nr sprawozdania 62/06/21/F/117/W

**22.10.2021r.**

- sieć UN Szkoła Podstawowa w Rososzycy – nr sprawozdania HKL/N-1422/2021
- sieć UN Dom Pomocy Społecznej w Psarach - nr sprawozdania HKL/N-1423/2021

**19.10.2021r.**

- sieć UN sklep, ul. Kaliska 7, Psary – nr sprawozdania 54/10/21/J/103/W
- sieć UN: ul. Kaliska 3, Rososzycy - nr sprawozdania 54/10/21/J/104/W

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim ocenia wodę z wodociągu publicznego **Psary** w skali **roku 2021** jako *przydatną do spożycia*, ponieważ spełnia (w badanym zakresie) wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz.2294).

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), prezydent, wójt, burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

*D. Otwiaska - Rak*

**mgr Donata Otwiaska-Rak**  
Kierownik Sekcji  
Higieny Komunalnej

Otrzymują:

1. Gmina Sieroszewice - Gminny Zakład Komunalny  
ul. Ostrowska 65  
63 – 405 Sieroszewice

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sieroszewice  
ul. Ostrowska 65  
63 – 405 Sieroszewice
2. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego  
Al. Powstańców Wielkopolskich 16  
63 – 400 Ostrów Wielkopolski
3. a/a

M.P.